



混凝土抗酸检测报告

委托单位 扬州五龙科技发展有限公司 2014100403R 委托人 王瀛 委托日期 2017-01-16
 工程名称 ----- 工程地址 ----- 报告编号 K02310421700001
 建设单位 ----- 监理单位 ----- 委托编号 2017-000027
 施工单位 ----- 检测依据 ----- 检测类别 -----
 品 种 混凝土试块 检测标准 DBJ 01-54-2001《界面渗透型防水涂料质量检验评定标准》 样品状态 可检
 检测日期 2017-02-12 至 2017-02-20 检测环境 温度 18℃
 检测设备 ----- 生产厂家 扬州五龙科技发展有限公司



任务单编号	试件编号	试验结果
Thn17-0000 1	1	将混凝土试块表面喷涂高级无机石质改质剂，24 小时后放至 1% 盐酸溶液中浸泡 168 小时表面无粉化、无裂纹。
	2	将混凝土试块表面喷涂高级无机石质改质剂，24 小时后放至 1% 盐酸溶液中浸泡 168 小时表面无粉化、无裂纹。
	3	将混凝土试块表面喷涂高级无机石质改质剂，24 小时后放至 1% 盐酸溶液中浸泡 168 小时表面无粉化、无裂纹。

检测报告说明：1、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内，以书面形式向检测单位提出，逾期视为对报告无异议。
 2、送样检测，仅对来样检测负责。 3、未加盖本中心检测专用章，报告无效。



签 发： 王瀛 审 核： 胡明军 试 验： 李金福
 上岗证号 检04671号 检04661号 检11229号

报告日期：2017-02-20
 检测单位：扬州市扬大工程检测中心有限公司
 地 址：扬州市华扬西路 198 号 2 号楼
 电 话：0514-87978630 邮 编：225009