

# 江苏省建筑工程质量检测中心有限公司

## 检 测 报 告






样品名称 无机石质改质剂	工程名称 /	委托编号 1709069
规格型号 /	工程监督号 /	报告编号 A01710611700289
设计强度等级 /	委托单位 扬州五龙科技有限公司	样品编号 171061000292
成型日期 2017-05-15	建设单位 /	委托日期 2017-06-06
样品数量/代表数量 1L//	施工单位 /	检测日期 2017-06-07~2017-06-24
样品状态 可检	监理单位 /	报告日期 2017-06-24
检测类别 委托送样	检测设备 FN0203 水泥胶砂搅拌机、FM0711 电子天平	检测依据 DBJ01-54-2001
见证人/见证号 /	检测环境 20℃	检测地点 本中心试验室

### 检 测 结 果

序号	检测项目	计量单位	检测结果
1	耐酸	/	1%盐酸溶液浸泡 168h, 表面无粉化、裂纹
备注	混凝土试块由委托方成型。		
报告说明	1. 若对本报告有异议, 请于收到报告之日起十五日内, 以书面形式向本中心提出, 逾期视为对报告无异议。 2. 报告未加盖本中心检验检测报告专用章或公章, 以及未加贴本中心防伪标记均为无效。 3. 经本中心同意复印的检验报告, 应重新加盖本中心检验检测报告专用章或公章后方为有效。		



批准  校核  检测   
 证号 02827 证号 00089 证号 08362